

**Открытое Акционерное Общество
«ЧЕЧЕНГАЗ»
Филиал «Шалинский»**

ПРЕДПИСАНИЕ № 44

«02» 02 2015г.

г. Шали

Кому ИБСУ, СОШ № 4 "Туркаеву Мохьмад-Зми Исмаилову"
(адрес предприятия, организации, учреждения) Ф. И. О.

мною представителем филиала «Шалинской» ОАО «Чеченгаз» в лице

Закрєва М. Шайсєвой З.

Действующим в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» утвержденных постановлением Госгортехнадзора России за №9 от 18.03.2003г. Вам предлагается выполнить данное предписание и сообщить об этом письменно руководству Шалинской газовой службы филиала «Шалинский» ОАО «Чеченгаз». В случае невыполнения данного предписания Шалинская газовая служба не несет ответственность за последствия (пожара, взрыва)

Предлагается устранить следующие нарушения требований ПБ 12-529-03:

№№ П/П	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения нарушения
1	Нет акта на дымоход	в теч. 10 дней
2	Резанець шлангового соединения используется скотч толщина 11724997, на конце ф 15мм. внутреннего газпровода	

Предписание выдал Шайсєва З. Закрєва М.
(должность)

Предписание получил Тур шки М-З.М. Туркаев
(должность)

